

.....  
**Úřad městyse Višňové-stavební úřad**  
**671 38 Višňové, okr. Znojmo**  
.....

Č.j.: 301 / 1 / 2012

Višňové, dne 29. srpna 2012

Vyřizuje: Ing. Josef David

Tel. 515 339 108  
.....

.....  
**Obec Morašice**  
**IČ 00 637 441**  
**Morašice čp. 121**  
**PSČ 671 71 Hostěradice**  
.....

**Veřejná vyhláška**

**Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení  
a pozvání k ústnímu jednání**

„Obec Morašice - IČ 00 637 441 - Morašice čp. 121 -PSČ 671 71 Hostěradice “ -  
podal(a) dne 21. srpna 2012 u zdejšího stavebního úřadu návrh na vydání územního  
rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu :

**“ Hřbitov Morašice-rozšíření veřejného osvětlení „**

- na pozemcích parc.č. 541/51, 541/53, 542/2, 1057/2 – kat. území Moravice u Znojma.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení.

Stavební úřad ve Višňovém jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1), písm.f) zákona  
č. 183/ 2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“), spojil  
územní řízení o umístění stavby a stavební řízení dle § 78 odst. 1) „stavebního zákona“ v souladu  
s § 140 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů usnesením  
podle § 140 odst. 4) správního řádu, poznamenaným pouze do spisu a oznamuje „

**I.** Podle § 87 odst. 1) SZ zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti  
veřejné ústní jednání spojně s ohledáním na místě na den

**středa – 3. října 2012 v 10,30 hod.**  
**se schůzkou pozvaných v kanceláři StÚ ve Višňovém .**

Účastníci jednání a dotčené orgány státní správy mohou své závazná stanoviska, námitky a  
připomínky uplatnit nejpozději do konce ústního jednání.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání v kanceláři stavebního  
úřadu (návštěvní dny pondělí a středa) a při ústním jednání.

**II.** Podle § 112 odst. 2 „stavebního zákona“ sděluje, že pro potřeby stavebního řízení upouští  
od ohledání na místě i od ústního jednání, neboť poměry staveniště jsou mu dobře známy a žádost  
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu  
provádění. Dotčené orgány státní správy mohou své závazná stanoviska a účastníci řízení své  
námitky a připomínky , popřípadě důkazy uplatit do 3.října 2012 do 15,00 hod..

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání v kanceláři stavebního úřadu (návštěvní dny pondělí a středa), v ostatní dny po telef.domluvě, nebo při ústním jednání.

**Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb**, kteří mohou být předmětem stavebního řízení přímo dotčeni, jsou povinni strpět případné ohledání na místě samém podle § 54 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a k tomuto účelu je zpřístupnit.

**Účastníci řízení** jsou ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhopat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dle ust. § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko; ve smyslu ustanovení § 52 správního řádu jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.

**Žadatelé** zajistí, aby informace o jeho záměru, a o tom, že podal žádost o vydání stavebního povolení, byla bezodkladně poté, co bylo nařizeno veřejné ústní jednání vyvěšena na informační desce na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to doby veřejného ústního jednání. Součástí informace bude grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný doklad z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.

Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

**Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska** (dle § 149 odst. 1 správního řádu) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu ust. § 136 odst. 4 správního řádu, v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu.

**Účastníci řízení a jejich zástupci** mají ve smyslu ust. § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim se nepřihlíží. Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných zájmů se stavbou souhlasí.

K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednávání regulačního plánu, jakož i územního plánu nebo projektu zóny se podle § 113 odst.2 „stavebního zákona“ nepřihlíží.

#### Poučení:

Do 5 pracovních dnů po skončení ústního jednání je možno se seznámit s podklady řízení ve smyslu § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nechá-li se některý účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Zúčastní-li se veřejného účastného jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zástupce.

Podle § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

Vedoucí stavebního úřadu  
Ing. Josef David

„otisk úředního razítka„



M

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejpozději 15 dnů před konáním ústního jednání na úřední desce obecního úřadu v Morašicích a úřadu městyse Višňové.

Vyvěšeno dne:....**2.9.-08-.2012**...

Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne :...**2.9.-08-.2012**.

Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Doručí se:

Účastníci územního řízení:

Žadatel:

- Obec Morašice - IČ 00 637 441 - Morašice čp. 121 -PSČ 671 71 Hostěradice -DS

Území s ÚP nebo RP (§92 odst.3, zákona č.183/2006 Sb.)

Další účastníci řízení dle § 85 odst.2. zák.č. 183/2006 Sb. prostřednictvím veřejné vyhlášky

- Telefonika O2, P.O.BOX 134, Praha-DS
- JmP a.s. , Plynárenská 1, Brno, PSČ 602 00-DS
- E.ON ČR a.s., Rooseveltova 8a, Znojmo, PSČ 669 02-DS

Účastníci stavebního řízení:

Stavebník:

- Obec Morašice - IČ 00 637 441 - Morašice čp. 121 -PSČ 671 71 Hostěradice - DS

Vlastník pozemku a nemovitosti:

- Obec Morašice - IČ 00 637 441 - Morašice čp. 121 -PSČ 671 71 Hostěradice - DS

Vlastníci sousedních pozemků a ostatní účastníci řízení:

-

Další orgány:

- E.ON ČR a.s.,Rooseveltova 8a,Znojmo,669 02-DS
- Telefonika O2, P.O.BOX 134, Praha-DS
- JmP a.s. , Plynárenská 1, Brno, PSČ 602 00-DS

Obdrží pro vyvěšení:

- Městys Višňové, PSČ 671 38 – zde
- Obec Morašice - IČ 00 637 441 - Morašice čp. 121 -PSČ 671 71 Hostěradice – DS

Příloha: - zastavovací situace

Rozšíření veřejného osvětlení bude provedeno ze stávajícího vodiče v.o. na sloupi č. 33 kabelem CYKY-J5x4 (napojení jednofázově). Umístění poj. skříně PS63 3m vysoko, kabel ze skříně uložit do ochr. trubky 32mm do výšky 2m nad terén. Na přechodu z volného vedení do kabelu umístit svodič přepětí SP0,440/10 napojený na stáv. zemnič.

Na přechodu místní komunikace bude kabel uložen do ochranné trubky 63mm 1,0m hluboko.

Navržená trasa zemního kabelu veřejného osvětlení CYKY-J5x4, délka trasy cca 65m, hloubka ve volném terénu 70cm

104

541/4

90/1

90/2

128

541/51


1057/2

PS63  
Osadit 4x16A

č. 33

PS63

Do poj. skříně umístit digit. spínací hodiny s týd. progr. 230V, 16A s vestavěným zdrojem



zel.

541/53

170

154

EL1 50W/3

dlažba

2xSR03

cca 20m

EL1 50W/2

dlažba

2xSR03

542/2

cca 20m

EL1 50W/1


zel.

2xSR03

Do stožárku č. 2 umístit svorkovnici pro zapojení 3xkabelu CYKY-J5x4 Hloubka kabelu v chodníku 35cm.

541/50

## LEGENDA



Před zahájením výk. stávajících inž. sítí

Trasy stávajících inž. vč. kót - viz kopie vy

Montážní pokyny: v

Ochrana před úrazem Rozvodná soustava - automatickým odp. doplňková ochrana doplňková ochrana