



POZNÁMKA A LEGENDA, viz. v.č.1

Místo: Višňové  
 Teplotní oblast: 2  
 Výpočtová venkovní teplota: -15°C  
 Zatížení větrem v krajíně: normální  
 Charakteristické číslo budovy B: 8 Pa<sup>0,67</sup> (osaměle stojící budova)

ZNOJMOPROJEKT Ing.arch. Radomír Kaman spol. s r.o.					PAR.:
Kachalovičská 11, 669 02 Znojmo, tel: 515 300 080, fax: 515 300 094, e-mail: info@znojmoProjekt.cz					
VEDOUČÍ PROJEKT	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	
Ing. arch. Kaman	Ing. arch. Kaman	Penn	Penn		
OBEC	Višňové	KRAJ	Jihomoravský	FORMÁT	12A4
PRŮJEKT	Městys Višňové, č.p. 212, 671 38 Višňové			DATUM	6/2017
PRŮJEKT	Úpravy vytápění v tělocvičně na základní škole č.p. 228, Višňové			Č. ZAKÁZKY	367-2017-22
				STĚLIDR	367/17-03
VYKRES	Ústřední vytápění Půdorys zařízení 1.NP a 2.NP			ARČ. ČÍSLO	367/17-03
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
					1:50
					2