

MIKULOVICE
K.Ú. MIKULOVICE U ZNOJMA

LEGENDA EL.PRVKŮ:

- jednoduchý bet.sloup
- dvojitý bet.sloup
- rozpojovací skříň SR
- přípojková skříň nn
- elektroměrový rozvaděč
- uzemnění, uzemnění se svodiči přepětí

LEGENDA PODKLADU:

- hranice parcely
- vnitřní hranice parcel (slučka)
- hranice nemovitého objektu
- hranice povrchů terénu
- terénní útvary
- hranice zeleně / strom
- oplocení betonové/dřátěné

LEGENDA VEDENÍ:

- nové zemní kabelové vedení nn
- stávající venkovní vedení nn
- stávající kabelové vedení nn
- trasa uzemňovacího pásu

nové zařízení nízkého napětí je značeno zelenou barvou.
stávající zařízení nízkého napětí je značeno fialovou barvou.

LEGENDA SÍTÍ:

- stáv.vodovod VAS a.s.
- stáv.kanalizace VAS a.s.
- stávající středotlaký plyn GridServices
- venkovní vedení telefonu CETIN
- stáv. vedení veřejného osvětlení

Prostory z hlediska úrazu el.proudem : nebezpečné

- Sítidávající síť nn: 3+PEN, stříd., 50Hz, 400/230V/TN-C
- Sítidávající síť vn: 3, stříd., 50Hz, 22kV/IT
- Námrazová oblast: I-0, bez námrazy (do 0,5kg)
- Větrná oblast: II, (do 25m/s)

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvod. el. zařízení do 1000V I nad 1000V:
polohou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.2.1
izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.2.4

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v prostorách nebezpečných:

- na straně VN - zemněním, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.1
- na straně NN - automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3.2
- polohou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
- izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.3


Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:

- stanovuje PNE 330000-2, tabulka č. 5 a č. 6

Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytýčení!

VYPRACOVAL	VÍTĚZSLAV FIALA	ZOD. PROJEKTANT	ONDŘEJ ČERNÝ
E-MAIL/MOBIL	fiala@pk-elektro.cz	+420723273174	cerny@pk-elektro.cz
ZHOTOVITEL PD	PK Elektro s.r.o., Hádecká 180/21, 614 00 Brno, www.pk-elektro.cz		
KRAJ	Jihomoravský	OKRES	Znojmo
KATASTR. ÚZEMÍ	Mikulovice u Znojma [694398]		
MÍSTO STAVBY	Mikulovice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Česko		
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
NÁZEV STAVBY	Mikulovice_Sobotková NN rozš. DS-lok. RD		
NÁZEV VÝKRESU	Koordinální situační výkres		
		Č. STAVBY:	103007701
		DATUM:	01/202
		FORMÁT:	A4
		STUPĚŇ PD:	DÚ
		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU
		1:500	C.3.1

Přehledka kladu výkresů:




eg.d

1:500=1cm:500cm=>1cm=5m



- LEGENDA EL.PRVKŮ:**
- jednoduchý bet.sloup
 - dvojitý bet.sloup
 - rozpojovací skříň SR
 - přípojková skříň nn
 - elektroměrový rozvaděč
 - uzemnění, uzemnění se svodiči přepětí
- LEGENDA VEDENÍ:**
- nové zemní kabelové vedení nn
 - stávající venkovní vedení nn
 - stávající kabelové vedení nn
 - trasa uzemňovacího pásu
- LEGENDA PODKLADU:**
- hranice parcely
 - vnitřní hranice parcel (slučka)
 - hranice nemovitého objektu
 - hranice povrchů terénu
 - teréni útvary
 - hranice zeleně / strom
 - oplocení betonové/dřátěné
- LEGENDA SÍTÍ:**
- stáv.vodovod VAS a.s.
 - stáv.kanalizace VAS a.s.
 - stávající středotlaký plyn GridServ
 - venkovní vedení telefonu CETIN
- LEGENDA POŘÁDÁVACÍHO PÁSU:**
- pořádkové číslo účastníka pro řazení v PD
 - černo-žlutá parcelní čísla jsou dotčené - smluvní
 - černo-modrý parcelní čísla jsou dotčené-vyjádřen
 - šedé jsou nedotčené

nové zařízení nízkého napětí je značeno zelenou barvou.
stávající zařízení nízkého napětí je značeno fialovou barvou.



Prostory z hlediska úrazu el.proudem : nebezpečné

Střídavá síť nn: 3+PEN, stříd., 50Hz, 400/230V/TN-C
Střídavá síť vn: 3, stříd., 50Hz, 22kV/IT
Námrazová oblast: I-0, bez námrazy (do 0,5kg)
Větrová oblast: II, (do 25m/s)

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvod.el.zařízení do 1000V I nad 1000V:

polohou, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.1
izolací, dle PNE 33 0000-1, čl.3.2.2.4

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v prostorách nebezpečných:

na straně VN - zemněním, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.1
na straně NN - automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3.2
- polohou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
- izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.3

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:

stanovuje PNE 330000-2, tabulka 6.5 a 6.6

Souřadnice pro navigaci:
WGS84: 49.254949N, 16.3635994E
WGS84: N 49°15.29697', E 16°21.81597'
WGS84: 49°15'17.818"N, 16°21'48.958"E
OLC: 8FXRT/937+XC
MGRS: 33UWQ99225669

Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení!

VYPRACOVAL	VÍTĚZSLAV FIALA	ZOD. PROJEKTANT	ONDŘEJ ČERNÝ
E-MAIL/MOBIL	fiala@pk-elektro.cz	+420723273174	cerny@pk-elektro.cz
ZHOTOVITEL PD	PK Elektro s.r.o., Hádecká 180/21, 614 00 Brno, www.pk-elektro.cz		
KRAJ	Jihomoravský	OKRES	Znojmo
KATASTR. ÚZEMÍ	Mikulovice u Znojma [694398]		
MÍSTO STAVBY	Mikulovice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Česko		
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
NÁZEV STAVBY	Mikulovice_SobotkováNN rozš.DS-lok.RD		
NÁZEV VÝKRESU	Koordinační situační výkres		
			Č. STAVBY: 10300770;
			DATUM: 01/202
			FORMÁT: 4
			STUPEŇ PD: DU
			MÉRITKO: 1:500
			Č.VÝKRESL: C.3.2

1:500=1cm:500cm=>1cm=5m